

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
FORET-FOUESNANT (LA)**

Service émetteur : Délégation Départementale du Finistère
Département Santé-environnement

Date : Quimper, le 27 janvier 2026

CC DU PAYS-FOUESNANTAIS

(0698)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 20 janvier 2026 à 10h45
Installation	UDI	000789	LA FORÊT-FOUESNANT (PENALEN)	par : KAREN TYMEN
Point de surveillance	P	0000000894T	LA FORÊT-FOUESNANT	Type visite : AA
Localisation exacte	MAIRIE	FORÊT-FOUESNANT		Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISIOI DE L'ARS
Désinfection		Flambage		
Mesures in situ :				
		Résultats	Limites de qualité (1) inférieure supérieure	Références de qualité (2) inférieure supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH		8,0 unité pH		6,50 9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION				
Chlore combiné		0,05 mg(Cl2)/L		
Chlore libre		1,04 mg(Cl2)/L		
Chlore total		1,09 mg(Cl2)/L		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de l'eau		10 °C		25,00
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)		0		
Couleur (qualitatif)		0		
Odeur (qualitatif)		0		
Saveur (qualitatif)		0		

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Quimper 2902

(22 Avenue de la Plage des Gueux, ZA de Créac'h Gwen - CS 13031, 29334 QUIMPER cedex Tél : 02 98 10 28 88)

Type d'analyse : A+ (Code SISE : 00281644)	Dossier : 260114004398011	Limites de qualité (1) inférieure supérieure	Références de qualité (2) inférieure supérieure
	Résultats		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,14 NFU		2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)		0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES			
Carbone organique total	0,82 mg(C)/L		2,00
MINERALISATION			
Chlorures	48,8 mg/L		250,00

Type d'analyse : A+ (Code SISE : 00281644)		Dossier : 260114004398011		Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure		
MINERALISATION							
Conductivité à 25°C	344 µS/cm			200,00	1100,00		
Sulfates	40 mg/L				250,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00		
Titre alcalimétrique complet	3 °f						
Titre hydrotimétrique	8,3 °f						
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,26 mg/L		1,00				
Nitrates (en NO3)	13 mg/L		50,00				
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50				
FER ET MANGANESE							
Fer total	4 µg/L				200,00		
Manganèse total	1,1 µg/L				50,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.							
Aluminium total µg/l	39 µg/L				200,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
Bromoforme	10,13 µg/L		100,00				
Chlorodibromométhane	17,15 µg/L		100,00				
Chloroforme	3,11 µg/L		100,00				
Dichloromonobromométhane	8,67 µg/L		100,00				
Trihalométhanes (4 substances)	39,06 µg/L		100,00				

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00265953)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Concentration inutilement élevée en chlore.

Pour le directeur départemental,
et par délégation,
Le responsable du département santé-environnement,

Signé

Julien CHARBONNEL